

令和4年度 古山配水池系統水質検査結果 (水質基準項目)

供給エリア : 古山・西三川の一部

番号	水質基準項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.10	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.12	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.28	***	***	0.25	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***	***	***	***	***	***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.05	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.003	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.002	***	***	0.004	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.004	***	***	0.012	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.002	***	***	0.005	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルヒド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	13.8	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	15.6	14.4	14.5	13.7	13.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	***	***	***	***	49	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	500mg/L以下	***	128	***	***	124	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.15	7.14	7.24	7.11	7.28	7.16						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
一	残留塩素	0.1mg/L以上	0.48	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50						
判 定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合						
採 取 年 月 日			令和4年4月11日	令和4年5月24日	令和4年6月6日	令和4年7月11日	令和4年8月18日	令和4年9月7日						
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局 水質検査センター											

*** 検査未実施項目

令和4年度 展望配水池系統水質検査結果 (水質基準項目)

供給エリア : 由仁市街・山形・伏見・下古山・古川・山峠・岩内の一部

番号	水質基準項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.001	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.12	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.26	***	***	0.27	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***	***	***	***	***	***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.05	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	0.002	***	***	0.003	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.004	***	***	0.005	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.009	***	***	0.013	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.003	***	***	0.005	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルヒド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.6	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	14.3	15.2	14.4	14.3	13.5						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	***	***	***	***	52.1	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	500mg/L以下	***	124	***	***	130	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.16	7.14	7.17	7.19	7.24	7.16						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
一	残留塩素	0.1mg/L以上	0.39	0.39	0.43	0.38	0.37	0.39						
判 定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合						
採 取 年 月 日			令和4年4月11日	令和4年5月24日	令和4年6月6日	令和4年7月11日	令和4年8月18日	令和4年9月7日						
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局 水質検査センター											

*** 検査未実施項目

令和4年度 ハーブ配水池系統水質検査結果 (水質基準項目)

供給エリア : 古山・熊本・山耕・岩内・伏見・下古山の一部

番号	水質基準項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.10	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.12	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.28	***	***	0.26	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***	***	***	***	***	***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.05	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.003	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.003	***	***	0.004	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.005	***	***	0.011	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.002	***	***	0.004	***	***	***	***	***	***	***
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルヒド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.5	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	15.3	14.6	14.4	14.0	13.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	***	***	***	***	52	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	500mg/L以下	***	129	***	***	126	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.22	7.14	7.18	7.18	7.19	7.19						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
一	残留塩素	0.1mg/L以上	0.47	0.48	0.46	0.42	0.40	0.42						
判 定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合						
採 取 年 月 日			令和4年4月11日	令和4年5月24日	令和4年6月6日	令和4年7月11日	令和4年8月18日	令和4年9月7日						
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局 水質検査センター											

*** 検査未実施項目

令和4年度 三川配水池系統水質検査結果 (水質基準項目)

供給エリア : 三川市街・西三川・中三川・本三川の一部

番号	水質基準項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.10	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.12	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.27	***	***	0.25	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***	***	***	***	***	***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.05	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.003	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.003	***	***	0.004	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.005	***	***	0.011	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.002	***	***	0.004	***	***	***	***	***	***	***
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルヒド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.0	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	15.1	14.6	14.5	13.8	13.7						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	***	***	***	***	49.6	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	500mg/L以下	***	126	***	***	126	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.16	7.15	7.25	7.2	7.21	7.17						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
一	残留塩素	0.1mg/L以上	0.47	0.48	0.46	0.46	0.44	0.47						
判 定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合						
採 取 年 月 日			令和4年4月11日	令和4年5月24日	令和4年6月6日	令和4年7月11日	令和4年8月18日	令和4年9月7日						
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局 水質検査センター											

*** 検査未実施項目

令和4年度 川端配水池系統水質検査結果 (水質基準項目)

供給エリア : 川端市街・東三川・中三川・岩内・山耕の一部

番号	水質基準項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/1ml以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.12	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.27	***	***	0.27	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***	***	***	***	***	***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.05	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	0.001	***	***	0.003	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.004	***	***	0.005	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.008	***	***	0.013	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.003	***	***	0.005	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルヒド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	0.01	***	***	0.02	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.2	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	15.1	15.1	14.5	14.3	13.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	***	***	***	***	50.7	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	500mg/L以下	***	128	***	***	130	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4						
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.18	7.12	7.21	7.21	7.23	7.18						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
一	残留塩素	0.1mg/L以上	0.39	0.38	0.40	0.36	0.33	0.35						
判 定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合						
採 取 年 月 日			令和4年4月11日	令和4年5月24日	令和4年6月6日	令和4年7月11日	令和4年8月18日	令和4年9月7日						
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局 水質検査センター											

*** 検査未実施項目