令和８年度　古山配水池系統水質検査結果　（水質基準項目）

供給エリア　：　古山・西三川の一部

番号	水 質 基 準 項 目	水 質 基 準 値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/Ｌ以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***		***	***		***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/Ｌ以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.001	***	***		***	***		***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.13	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.26	***	***	0.25	***	***		***	***		***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***		***	***		***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***		***	***		***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***		***	***		***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	***	***	***	***	<0.000005	***	***	***	***	***	***	***
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
22	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.04	***	***		***	***		***
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.002	***	***		***	***		***
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.003	***	***	0.004	***	***		***	***		***
27	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.005	***	***	0.010	***	***		***	***		***
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.002	***	***	0.004	***	***		***	***		***
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
32	ホルムアルヒデド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***		***	***		***
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***		***	***		***
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.2	***	***	***	***	***	***	***
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.6	14.3	14.5	14.3	14.5	13.7	13					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	***	***	***	***	50.7	***	***	***	***	***	***	***
41	蒸発残留物	500mg/L以下	***	135	***	***	128	***	***		***	***		***
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
46	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.13	7.25	7.23	7.28	7.36	7.38	7.21					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.50	0.50	0.50	0.52	0.51	0.50	0.52					
判　　定			**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**					
採 取 年 月 日			令和8年4月6日	令和8年5月18日	令和8年6月4日	令和8年7月6日	令和8年8月17日	令和8年9月1日	令和8年10月8日					
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局　水質検査センター											

*** 検査未実施項目

令和８年度　展望配水池系統水質検査結果　（水質基準項目）

供給エリア　：　由仁市街・山形・伏見・下古山・古川・山桝・岩内の一部

番号	水 質 基 準 項 目	水 質 基 準 値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/Ｌ以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***		***	***		***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/Ｌ以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.001	***	***		***	***		***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.13	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.25	***	***	0.26	***	***		***	***		***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***		***	***		***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***		***	***		***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***		***	***		***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	***	***	***	***	<0.000005	***	***	***	***	***	***	***
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
22	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.05	***	***		***	***		***
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	0.002	***	***	0.003	***	***		***	***		***
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.004	***	***	0.005	***	***		***	***		***
27	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.009	***	***	0.013	***	***		***	***		***
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.003	***	***	0.005	***	***		***	***		***
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
32	ホルムアルヒデド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***		***	***		***
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***		***	***		***
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.3	***	***	***	***	***	***	***
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	13.7	14.6	14.4	14.6	14.2	13.5					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	***	***	***	***	51.2	***	***	***	***	***	***	***
41	蒸発残留物	500mg/L以下	***	128	***	***	126	***	***		***	***		***
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
46	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.18	7.37	7.24	7.27	7.35	7.41	7.3					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.42	0.45	0.44	0.44	0.41	0.39					
判　　定			**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**					
採 取 年 月 日			令和8年4月6日	令和8年5月18日	令和8年6月4日	令和8年7月6日	令和8年8月17日	令和8年9月1日	令和8年10月8日					
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局　水質検査センター											

*** 検査未実施項目

令和８年度　ハーブ配水池系統水質検査結果　（水質基準項目）

供給エリア　：　古山・熊本・山桝・岩内・伏見・下古山の一部

番号	水 質 基 準 項 目	水 質 基 準 値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/Ｌ以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***		***	***		***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/Ｌ以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.001	***	***		***	***		***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.13	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.25	***	***	0.26	***	***		***	***		***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***		***	***		***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***		***	***		***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***		***	***		***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	***	***	***	***	<0.000005	***	***	***	***	***	***	***
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
22	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.04	***	***		***	***		***
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	0.002	***	***	0.004	***	***		***	***		***
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.004	***	***	0.005	***	***		***	***		***
27	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.009	***	***	0.014	***	***		***	***		***
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.003	***	***	0.005	***	***		***	***		***
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
32	ホルムアルヒデド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***		***	***		***
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***		***	***		***
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.2	***	***	***	***	***	***	***
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	13.9	14.6	14.3	14.5	14.0	13.2					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	***	***	***	***	51	***	***	***	***	***	***	***
41	蒸発残留物	500mg/L以下	***	127	***	***	126	***	***		***	***		***
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
46	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.22	7.36	7.22	7.30	7.39	7.47	7.32					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.46	0.44	0.43	0.42	0.45	0.38	0.41					
判　　定			**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**					
採 取 年 月 日			令和8年4月6日	令和8年5月18日	令和8年6月4日	令和8年7月6日	令和8年8月17日	令和8年9月1日	令和8年10月8日					
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局　水質検査センター											

*** 検査未実施項目

令和８年度　三川配水池系統水質検査結果　（水質基準項目）

供給エリア　：　三川市街・西三川・中三川・本三川の一部

番号	水 質 基 準 項 目	水 質 基 準 値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/Ｌ以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***		***	***		***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/Ｌ以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.001	***	***		***	***		***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.13	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.26	***	***	0.26	***	***		***	***		***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***		***	***		***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***		***	***		***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***		***	***		***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	***	***	***	***	<0.000005	***	***	***	***	***	***	***
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
22	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.04	***	***		***	***		***
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	0.001	***	***	0.003	***	***		***	***		***
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.003	***	***	0.004	***	***		***	***		***
27	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.006	***	***	0.011	***	***		***	***		***
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.002	***	***	0.004	***	***		***	***		***
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
32	ホルムアルヒデド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***		***	***		***
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***		***	***		***
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.1	***	***	***	***	***	***	***
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	14.2	14.6	14.3	14.5	13.8	13.1					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	***	***	***	***	50.4	***	***	***	***	***	***	***
41	蒸発残留物	500mg/L以下	***	132	***	***	128	***	***		***	***		***
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
46	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.23	7.28	7.26	7.32	7.4	7.43	7.28					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.48	0.47	0.46	0.44	0.44	0.44					
判　　定			**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**					
採 取 年 月 日			令和8年4月6日	令和8年5月18日	令和8年6月4日	令和8年7月6日	令和8年8月17日	令和8年9月1日	令和8年10月8日					
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局　水質検査センター											

***　検査未実施項目

令和８年度　川端配水池系統水質検査結果　（水質基準項目）

供給エリア　：　川端市街・東三川・中三川・岩内・山桝の一部

番号	水 質 基 準 項 目	水 質 基 準 値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/Ｌ以下	***	<0.0003	***	***	<0.0003	***	***		***	***		***
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/Ｌ以下	***	***	***	***	<0.00005	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	0.001	***	***		***	***		***
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	***	***	***	***	<0.004	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	***	***	***	***	0.13	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	***	0.26	***	***	0.26	***	***		***	***		***
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	***	<0.0002	***	***	<0.0002	***	***		***	***		***
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	***	<0.005	***	***	<0.005	***	***		***	***		***
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	***	<0.004	***	***	<0.004	***	***		***	***		***
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	***	***	***	***	<0.000005	***	***	***	***	***	***	***
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
22	塩素酸	0.6mg/L以下	***	<0.04	***	***	0.05	***	***		***	***		***
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	***	<0.002	***	***	<0.002	***	***		***	***		***
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	***	0.002	***	***	0.003	***	***		***	***		***
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	***	0.004	***	***	0.005	***	***		***	***		***
27	臭素酸	0.01mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	***	0.009	***	***	0.013	***	***		***	***		***
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	***	<0.003	***	***	<0.003	***	***		***	***		***
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	***	0.003	***	***	0.005	***	***		***	***		***
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
32	ホルムアルヒデド	0.08mg/L以下	***	<0.008	***	***	<0.008	***	***		***	***		***
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	***	<0.02	***	***	<0.02	***	***		***	***		***
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	***	0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	***	<0.01	***	***	<0.01	***	***		***	***		***
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	***	***	***	***	14.3	***	***	***	***	***	***	***
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	***	<0.001	***	***	<0.001	***	***		***	***		***
39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.6	13.9	14.6	14.4	14.6	14.2	13.5					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	***	***	***	***	51.1	***	***	***	***	***	***	***
41	蒸発残留物	500mg/L以下	***	128	***	***	127	***	***		***	***		***
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	***	***	***	***	<0.02	***	***	***	***	***	***	***
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	***	***	***	***	<0.000001	***	***	***	***	***	***	***
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	***	***	***	***	<0.002	***	***	***	***	***	***	***
46	フェノール類	0.005mg/L以下	***	***	***	***	<0.0005	***	***	***	***	***	***	***
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.18	7.37	7.23	7.31	7.37	7.42	7.32					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.37	0.41	0.39	0.37	0.33	0.30	0.28					
判　　定			**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**	**水質基準適合**					
採 取 年 月 日			令和8年4月6日	令和8年5月18日	令和8年6月4日	令和8年7月6日	令和8年8月17日	令和8年9月1日	令和8年10月8日					
検 査 依 頼 機 関			石狩東部広域水道企業団事務局　水質検査センター											

***　検査未実施項目